



Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15

Č. spisu: SBYS 871/2019/OŽP/Ji
Č. j.: BYS 871/2019/OŽP/Ji

V Bystřici nad Pernštejnem
dne 18. ledna 2019

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Obec Rozsochy (IČO 00295311), Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy

(dále jen „žadatel“ či „stavebník“) dne 14. 1. 2019 předložil v souladu s § 116 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení dle § 115 stavebního zákona, pro stavbu vodního díla, tj. stavební objekty

„IO 02.1 Přeložka vodovodu, IO 02.2 Vodovod, IO 02.4 Kanalizace dešťová“,

kteří jsou součástí stavby s názvem **„Rozsochy – Albrechtice, P4 – Plocha pro bydlení“** (dále jen „záměr“ či „stavba“).

Druh a účel stavby:

Přeložení stávajícího vodovodního řádu, novostavba vodovodních řadů, novostavba dešťových kanalizačních stok, tj. stavba vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Účelem stavby je zajistit zásobování vodou lokality s plánovanou zástavbou rodinnými domy, včetně přeložky stávajícího vodovodu v této lokalitě, a odvod dešťových vod z této lokality do vodního toku. Jedná se o stavbu trvalou.

Místo stavby dle katastru nemovitostí:

katastrální území	Albrechtice u Rozsoch
parcelní čísla – IO 02.1, IO 02.2	256, 302/1, 253/20, 253/17, 28/3, 28/6
parcelní čísla – IO 2.4	31/5, 259/10, 261/3, 302/6, 302/1, 253/20

Hydro(geo)logické zařazení místa stavby:

hydrogeologické rajon	6560
útvary podzemních vod	65603 – Krystalinikum v povodí Svratky – západní část
hydrologické pořadí povodí	4-15-01-0600
útvary povrchových vod	DYJ_0370 – Nedvědička od pramene po ústí do toku Svratka
vodní tok	IDVT 10194173 – bezejmenný vodní tok

Základní údaje o stavbě:

IO 02.1 Přeložka vodovodu

Přeložení stávajícího vodovodního řádu „V“ procházejícího lokalitou určenou pro zástavbu rodinnými domy, nově bude vodovodní řad proveden z potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm délky 215,4 m.

IO 02.2 Vodovod

Novostavba vodovodních řadů „V-1“ a „V-2“ pro lokalitu určenou pro zástavbu rodinnými domy z potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d90x5,4 mm délky 149,7 m (97,7 + 52,0 m).

IO 02.4 Kanalizace dešťová

Novostavba dešťových kanalizačních stok pro odvod dešťových vod z lokality určené pro zástavbu rodinnými domy, stoka „D“ z potrubí PP KG 2000 SN10 d315x9,7 délky 114 m a PP KG2000 SN10 d250x7,7 délky 159 m a stoka „D-1“ z potrubí PP KG2000 SN10 d250x7,7 délky 117 m.

Poloha stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:


X: 1121596.29, Y: 624446,28	IO 02.1 Přeložka vodovodu „V“ – začátek
X: 1121444.37, Y: 624515.14	IO 02.1 Přeložka vodovodu „V“ – konec
X: 1121526.85, Y: 624512,38	IO 02.2 Vodovod „V-1“ – konec
X: 1121493.84, Y: 624400,74	IO 02.2 Vodovod „V-2“ – konec
X: 1121473.03, Y: 624396,55	IO 02.4 Kanalizace dešťová „D“ – první šachta ŠD1
X: 1121524.32, Y: 624512,90	IO 02.4 Kanalizace dešťová „D“ – koncová šachta ŠD10
X: 1121525.54, Y: 624406,13	IO 02.4 Kanalizace dešťová „D-1“ – první šachta ŠD4
X: 1121456.62, Y: 624491,28	IO 02.4 Kanalizace dešťová „D-1“ – koncová šachta ŠD14

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 stavebního zákona, dle § 116 odst. 3 stavebního zákona

informuje o podání návrhu

na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116 odst. 1 stavebního zákona.

Otisk úředního razítka



Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrželi:Účastníci řízení (dodejky)

Obec Rozsochy, Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy, IDDS: rkca7t5
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství, zde

s tím, aby bylo zajištěno vyvěšení tohoto dokumentu **po dobu 8 dnů na úřední desce** v místě obvyklém ve výše uvedených obcích a způsobem umožňujícím dálkový přístup, poté obratem vyhláška s potvrzením o vyvěšení vrácena odboru ŽP.

Vyvěšeno dne Sňato dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této informace na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne Sňato dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyřizuje: Ing. Lukáš Jindra, tel.: 566 590 302, e-mail: lukas.jindra@bystricenp.cz
Vypraveno: 18. 1. 2019